



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Новгородской области

**ПРОКУРАТУРА**  
**г. Великого Новгорода**

ул. Большая Московская 60,  
г. Великий Новгород, 173004  
тел./факс 77-83-67, 73-83-18

*Рыжко С.Н.*  
*07.07.2022*



Директору ОГАПОУ  
«Технологический колледж»

Иванову Д.С.

ул. Лужская, д. 18,  
г. Великий Новгород

30.06.2022 № 7-03-2022/Прдп1233-22-20490022

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
требований законодательства в  
сфере пожарной безопасности

Прокуратурой Великого Новгорода проведена проверка на предмет исполнения ОГАПОУ «Технологический колледж» законодательства о пожарной безопасности.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм регулирования общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности (далее – Закон № 69-ФЗ).

В статье 37 Закона № 69-ФЗ закреплено, что руководитель организации обязан: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм регулирования общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности (далее – Закон № 69-ФЗ).

В статье 37 Закона № 69-ФЗ закреплено, что руководитель организации обязан: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной

Входящий № 1194

Прокуратура г. Великий Новгород

№ 7-03-2022/Прдп1233-22-20490022

безопасности.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ) определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения (часть 1 статьи 1 Закона № 123-ФЗ).

Закон № 123-ФЗ определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения (часть 1 статьи 1 Закона № 123-ФЗ).

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 утвержден «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009).

По результатам обследования зданий с привлечением сотрудников МЧС России прокуратурой города выявлены следующие нарушения:

1.	Руководитель организации не обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2 ( на 1 этаже возле актового зала используется огнетушитель ОУ-3)	пункт 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее ППР РФ)
2.	Запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах) различные изделия, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации (На путях эвакуации (в коридоре на 1-м этаже возле кабинета заместителя директора по АХР допускается размещение парт и стульев)	п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479
3.	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (в помещении гардероба на 1 этаже допущена эксплуатация светильников со снятым защитным колпаком)	п. 35 п.п. «в» ППР РФ

Выявленные прокуратурой города нарушения стали возможны в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих должностных обязанностей и подлежат незамедлительному устранению, поскольку влекут за собой нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, а также создают угрозу их жизни и здоровью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ответственными работниками по их вине возложенных на них обязанностей.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме прокурору города не позднее месяца со дня его внесения.

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции

К.А. Мироненко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 58FE7601FBC2C33C8B27E5A214131325  
Владелец Мироненко Константин Александрович  
Действителен с 22.06.2022 по 15.09.2023